

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W GNIEŹNIE**

**Telefony:**

- Informacja o numerach

wewnętrznych  
- PPIS w Gnieźnie

- fax

- e-mail

- Sekcja Higieny Komunalnej

- e-mail Sekcji

61 426 22 42  
61 426 22 42 w.201

61 426 27 77

psse.gniezno@pis.gov.pl

61 426 22 42 w. 221

higiena.komunalna@psse-gniezno.pl

ul. Św. Wawrzyńca 18

62-200 Gniezno

www.psse-gniezno.pl

ON.HK.421.1.100.2018

oryginał/kopia  
Gniezno, dnia 14.11.2018 r.

## OCENA JAKOŚCI WODY

**Na podstawie:**

- **art. 4 ust. 1 pkt 1** ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1261 ze zm.)
- **art. 12 ust. 1** ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1152 ze zm.)
- **§ 21 ust. 1 pkt 1**, rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

w oparciu o sprawozdania z badań próbek wody pobranych z **wodociągu miejskiego Witkowo**

- w ramach kontroli urzędowej sprawozdania z badań nr:
  - N/2453/2018/LB-WG/PCH i N/2453/2018/LB-WG/PM z dnia 17.10.2018 r., wody pobranej w dniu 09.10.2018 r. w punkcie poboru: sieć, Witkowo, Przedszkole, ul. Jasna, kuchenka wydane przez Laboratorium Badania Wody i Gleby Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu.
- w ramach kontroli wewnętrznej sprawozdanie z badań nr:
  - 465347/18/POZ z dnia 29.10.2018 r. wody pobranej w dniu 16.10.2018 r. w punkcie poboru: sieć, Witkowo, Zakład Poprawczy, ul. Park Kościuszki 9 wydane przez Laboratorium J.S. Hamilton, ul. Chwaszczyńska 180, 81 – 571 Gdynia.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie** stwierdza, że jakość wody w ww. wodociągu zarządzanym przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Witkowie w badanym zakresie spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W związku z powyższym:

**stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.**

Otrzymuje:

1. Sz. P. Tomasz Nowak  
Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Witkowie  
ul. Wrzesińska 14 62-230 Witkowo
2. Sz. P. Marian Gadziński  
Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo  
ul. Gnieźnieńska 1 62-230 Witkowo  
Przesłano przez e-PUAP
3. aa

Państwowy  
Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Gnieźnie

*mgr Anna Stejakowska*  
specjalista zdrowia publicznego

AB

*niepodległa*