

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W GNIEŹNIE**

**Telefony:**

- Informacja o numerach

wewnętrznych

- PPIS w Gnieźnie

- fax

- e-mail

- Sekcja Higieny Komunalnej

- e-mail Sekcji

61 426 22 42

61 426 22 42 w. 201

61 426 27 77

sekretariat@psse-gniezno.pl

61 426 22 42 w. 202 lub 222

higiena.komunalna@psse-gniezno.pl

ul. Św. Wawrzyńca 18

62-200 Gniezno

www.psse-gniezno.pl

ON-HK.903.10.99.2020

oryginał/kopia  
Gniezno, dnia 13.11.2020 r.

## OCENA JAKOŚCI WODY

**Na podstawie:**

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.)
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1437 ze zm.)
- § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

w oparciu o sprawozdania z badań próbek wody pobranych z **wodociągu miejskiego Witkowo**

- w ramach kontroli urzędowej sprawozdania z badań nr:

- N/1632/2020/LB-WG/PM/ z dnia 31.08.2020 r., wody pobranej w dniu 25.08.2020 r. w punkcie poboru: sieć, UMiG Witkowo, ul. Gnieźnińska – pomieszczenie socjalne
  - N/1632/2020/LB-WG/PCH/ z dnia 01.09.2020 r., wody pobranej w dniu 25.08.2020 r. w punkcie poboru: sieć, UMiG Witkowo, ul. Gnieźnińska – pomieszczenie socjalne
  - N/1632/2020/LB-AS/PGC/ z dnia 03.09.2020 r., wody pobranej w dniu 25.08.2020 r. w punkcie poboru: sieć, UMiG Witkowo, ul. Gnieźnińska – pomieszczenie socjalne
  - N/1950/2020/LB-WG/PCH/ z dnia 05.10.2020 r., wody pobranej w dniu 29.09.2020 r. w punkcie poboru: sieć, Szkoła Podstawowa Nr 2, budynek B, ul. Czerniejewska 14 – kuchnia
  - N/1950/2020/LB-WG/PM/ z dnia 06.10.2020 r., wody pobranej w dniu 29.09.2020 r. w punkcie poboru: sieć, Szkoła Podstawowa Nr 2, budynek B, ul. Czerniejewska 14 – kuchnia
  - N/2023/2020/LB-WG/PM/ i N/2023/2020/LB-WG/PCH/ z dnia 13.10.2020 r., wody pobranej w dniu 06.10.2020 r. w punkcie poboru: sieć, OKSiR Witkowo, ul. Jana Pawła II 3, kuchnia
- wydane przez Laboratorium Badania Wody i Gleby Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu, ul. Noskowskiego 21, 61-705 Poznań

- w ramach kontroli wewnętrznej sprawozdanie z badań nr:
  - 378330/20/POZ z dnia 17.08.2020 r., wody pobranej w dniu 03.08.2020 r. w punkcie poboru: sieć, Gosp. Rolne Witkówko 6

*niepodlega*

POLSKA  
AGENCJA OCHRONY  
WYKONAWCZOŚCI

- 446435/20/POZ z dnia 18.09.2020 r., wody pobranej w dniu 07.09.2020 r. w punkcie poboru: sieć, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Warszawska 29, Witkowo  
- 534988/20/POZ z dnia 29.10.2020 r., wody pobranej w dniu 19.10.2020 r. w punkcie poboru: sieć, budynek mieszkalny, Chładowo 24, Witkowo  
wydane przez Laboratorium Badawcze J.S. Hamilton Poland Sp. z o. o., ul. Chwaszczyńska 180, 81 – 571 Gdynia.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie** stwierdza, że jakość wody w ww. wodociągu zarządzanym przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Witkowie w badanym zakresie spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. *w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W związku z powyższym:

**stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.**

Państwowy  
Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Gnieźnie

mgr Anna Stejakowska  
specjalista zdrowia publicznego

Otrzymuje:

1. Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Witkowie  
ul. Wrzesińska 14, 62-230 Witkowo
2. Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo  
ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo  
Przesłano przez ePUAP
3. aa

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W GNIEŹNIE**

**Telefony:**

|                                      |                                   |                      |
|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| - Informacja o numerach wewnętrznych | 61 426 22 42                      |                      |
| - PPIS w Gnieźnie                    | 61 426 22 42 w. 201               | ul. Św. Wawrzyńca 18 |
| - fax                                | 61 426 27 77                      | 62-200 Gniezno       |
| - e-mail                             | sekretariat@psse-gniezno.pl       | www.psse-gniezno.pl  |
| - Sekcja Higieny Komunalnej          | 61 426 22 42 w. 202 lub 222       |                      |
| - e-mail Sekcji                      | higiena.komunalna@psse-gniezno.pl |                      |

ON-HK.903.10.100.2020

oryginał/kopia  
Gniezno, dnia 13.11.2020 r.

**OCENA JAKOŚCI WODY**

**Na podstawie:**

- **art. 4 ust. 1 pkt 1** ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.)
- **art. 12 ust. 1** ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1437 ze zm.)
- **§ 21 ust. 1 pkt 1** rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

w oparciu o sprawozdania z badań próbek wody pobranych z **wodociągu wiejskiego Gorzykowo**

- w ramach kontroli urzędowej sprawozdania z badań nr:

- N/1953/2020/LB-WG/PCH/ z dnia 05.10.2020 r., wody pobranej w dniu 29.09.2020 r. w punkcie poboru: sieć, SM Kołaczkowo, kotłownia Jaworowo, toaleta

- N/1953/2020/LB-WG/PM/ z dnia 06.10.2020 r., wody pobranej w dniu 29.09.2020 r. w punkcie poboru: sieć, SM Kołaczkowo, kotłownia Jaworowo, toaleta  
wydane przez Laboratorium Badania Wody i Gleby Wojewódzkiej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Poznaniu, ul. Noskowskiego 21, 61-705 Poznań

- w ramach kontroli wewnętrznej sprawozdanie z badań nr:

- 378331/20/POZ z dnia 19.08.2020 r., wody pobranej w dniu 03.08.2020 r. w punkcie poboru: sieć, Gosp. Rolne Gorzykowo 12

- 534989/20/POZ z dnia 29.10.2020 r., wody pobranej w dniu 19.10.2020 r. w punkcie poboru: sieć, Niepubliczna Szkoła Podstawowa, Gorzykowo 3

wydane przez Laboratorium Badawcze J.S. Hamilton Poland Sp. z o. o., ul. Chwaszczyńska 180, 81 – 571 Gdynia.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie** stwierdza, że jakość wody w ww. wodociągu zarządzanym przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Witkowie w badanym zakresie spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W związku z powyższym:

**stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.**

Otrzymuje:

1. Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Witkowie  
ul. Wrzesińska 14, 62-230 Witkowo
2. Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo  
ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo  
Przesłano przez ePUAP
3. aa

Państwowy  
Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Gnieźnie

mgr Anna Stejakowska  
specjalista zdrowia publicznego

*niepodlega*