

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W GNIEŹNIE

Telefony:

- Informacja o numerach wewnętrznych	61 426 22 42	
- PPIS w Gnieźnie	61 426 22 42 w. 201	ul. Św. Wawrzyńca 18
- fax	61 426 27 77	62-200 Gniezno
- e-mail	sekretariat@psse-gniezno.pl	www.psse-gniezno.pl
- Sekcja Higieny Komunalnej	61 426 22 42 w. 202 lub 222	
- e-mail Sekcji	higiena.komunalna@psse-gniezno.pl	

ON.HK.421.1.163.2020

oryginał/kopia

Gniezno, dnia 18.12.2020 r.

**OCENA OKRESOWA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
z wodociągu wiejskiego Gorzykowo**

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.)
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028)
- § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

w oparciu o sprawozdania z badań próbek wody pobranych z **wodociągu wiejskiego Gorzykowo**

- w ramach kontroli urzędowej sprawozdania z badań nr:

- N/432/2020/LB-AS/PGC/ z dnia 03.03.2020 r., wody pobranej w dniu 25.02.2020 r. w punkcie poboru: sieć – Zespół Szkolno-Przedszkolny, ul. Strzałkowska 1, Mielżyn – toaleta
- N/432/2020/LB-WG/PCH/ i N/432/2020/LB-WG/PM/ z dnia 05.03.2020 r., wody pobranej w dniu 25.02.2020 r. w punkcie poboru: sieć – Zespół Szkolno-Przedszkolny, ul. Strzałkowska 1, Mielżyn – toaleta
- N/904/2020/LB-WG/PCH/ i N/904/2020/LB-WG/PM/ z dnia 19.05.2020 r., wody pobranej w dniu 12.05.2020 r. w punkcie poboru: sieć – SM Kołaczkowo (kotłownia Jaworowo) – kotłownia
- N/1472/2020/LB-WG/PCH/ i N/1472/2020/LB-WG/PM/ z dnia 05.08.2020 r., wody pobranej w dniu 28.07.2020 r. w punkcie poboru: SUW
- N/1953/2020/LB-WG/PCH/ z dnia 05.10.2020 r., wody pobranej w dniu 29.09.2020 r. w punkcie poboru: sieć, SM Kołaczkowo, kotłownia Jaworowo, toaleta
- N/1953/2020/LB-WG/PM/ z dnia 06.10.2020 r., wody pobranej w dniu 29.09.2020 r. w punkcie poboru: sieć, SM Kołaczkowo, kotłownia Jaworowo, toaleta
- N/2436/2020/LB-WG/PCH/ z dnia 07.12.2020 r., wody pobranej w dniu 01.12.2020 r. w punkcie poboru: SUW
- N/2436/2020/LB-WG/PM/ z dnia 07.12.2020 r., wody pobranej w dniu 01.12.2020 r. w punkcie poboru: SUW

wydane przez Laboratorium Badania Wody i Gleby Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu, ul. Noskowskiego 21, 61-705 Poznań

niepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

- w ramach kontroli wewnętrznej sprawozdania z badań nr:

- 51708/20/POZ z dnia 07.02.2020 r. wody pobranej w dniu 31.01.2020 r. w punkcie poboru: sieć, Gorzykowo 13, pomieszczenie gospodarcze
- 134835/20/POZ z dnia 27.03.2020 r., wody pobranej w dniu 16.03.2020 r. w punkcie poboru: sieć, Niepubliczna Szkoła Podstawowa Gorzykowo 3 (przekroczenie parametrów: bakterie grupy coli 22 jtk / 100 ml, Escherichia coli 22 jtk / 100 ml)
- 141385/20/POZ z dnia 24.03.2020 r., wody pobranej w dniu 20.03.2020 r. w punkcie poboru: sieć, Niepubliczna Szkoła Podstawowa Gorzykowo 3 - woda uzdatniona, toaleta męska (nie stwierdzono przekroczeń parametrów: bakterie grupy coli, Escherichia coli)
- 292971/20/POZ z dnia 02.07.2020 r., wody pobranej w dniu 22.06.2020 r. w punkcie poboru: SUW
- 378331/20/POZ z dnia 19.08.2020 r., wody pobranej w dniu 03.08.2020 r. w punkcie poboru: sieć, Gosp. Rolne Gorzykowo 12
- 534989/20/POZ z dnia 29.10.2020 r., wody pobranej w dniu 19.10.2020 r. w punkcie poboru: sieć, Niepubliczna Szkoła Podstawowa, Gorzykowo 3
wydane przez Laboratorium Badawcze J.S. Hamilton Poland Sp. z o. o.,
ul. Chwaszczyńska 180, 81 – 571 Gdynia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie stwierdza, że jakość wody w ww. wodociągu zarządzanym przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Witkowie w badanym zakresie spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W wyniku przeprowadzonych analiz laboratoryjnych wody pod względem mikrobiologicznym stwierdzono, że jakość wody okresowo odbiegała od wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) w zakresie parametrów: Escherichia coli, bakterie grupy coli (badanie wody pobranej w dniu 16.03.2020 r.). Zgodnie z załącznikiem nr 1A i 1C do ww. rozporządzenia zaleca się, aby wartość parametryczna Escherichia coli wynosiła 0 jtk / 100 ml, bakterii grupy coli wynosiła 0 jtk / 100 ml w kranie konsumenta. Badanie wody pobranej w dniu 20.03.2020 r. w punkcie: sieć, Niepubliczna Szkoła Podstawowa Gorzykowo 3 - woda uzdatniona, toaleta męska, nie wykazało przekroczeń parametrów: Escherichia coli i bakterie grupy coli, co potwierdziło, że woda w zakresie oznaczonych parametrów mikrobiologicznych spełnia wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Gnieźnie

mgr Anna Stejakowska
specjalista zdrowia publicznego

Otrzymuje:

1. Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Witkowie
ul. Wrzesińska 14, 62-230 Witkowo
2. Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo
ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo
Przesłano przez ePUAP
3. aa