

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W GNIEŹNIE

www.gov.pl/web/psse-gniezno
sekretariat@psse-gniezno.pl
/PSSEGniezno/SkrytkaESP
higiena.komunalna@psse-gniezno.pl

ul. św. Wawrzyńca 18
62-200 Gniezno
NIP 784 199 35 98
REGON 000655250
BDO 000199512

ON-HK.903.45.124.2021

Gniezno, dnia 31.08.2021 r.

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- **art. 4 ust. 1 pkt 1** ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 195)
- **art. 12 ust. 1** ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028)
- **§ 21 ust. 1 pkt 1** rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

w oparciu o sprawozdania z badań próbek wody pobranych z **wodociągu miejskiego Witkowo**

- w ramach kontroli urzędowej sprawozdania z badań nr:

- N/1627/2021/LB-WG/PM/ z dnia 02.08.2021 r., wody pobranej w dniu 27.07.2021 r. w punkcie poboru: sieć, Przedszkole Miejskie Witkowo, ul. Powstańców Wielkopolskich 17, zmywalnia
- N/1627/2021/LB-WG/PCH/ z dnia 04.08.2021 r., wody pobranej w dniu 27.07.2021 r. w punkcie poboru: sieć, Przedszkole Miejskie Witkowo, ul. Powstańców Wielkopolskich 17, zmywalnia (przekroczenie parametru: mętność 13 NTU)
wydane przez Laboratorium Badania Wody i Gleby Wojewódzkiej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej w Poznaniu, ul. Noskowskiego 21, 61-705 Poznań

- w ramach kontroli wewnętrznej sprawozdania z badań nr:

- 393050/21/POZ z dnia 20.07.2021 r., wody pobranej w dniu 06.07.2021 r. w punkcie poboru: sieć, budynek mieszkalny Kamionka 3, kran w kuchni
- 462020/21/POZ z dnia 19.08.2021 r., wody pobranej w dniu 10.08.2021 r. w punkcie poboru: sieć, GR Witkówko 6

wydane przez Laboratorium Badawcze J.S. Hamilton Poland Sp. z o. o., ul. Chwaszczyńska 180, 81 – 571 Gdynia

- 402/2021 z dnia 11.08.2021 r., wody pobranej w dniu 10.08.2021 r. w punkcie poboru: SUW

- 403/2021 z dnia 11.08.2021 r., wody pobranej w dniu 10.08.2021 r. w punkcie poboru: sieć, Przedszkole Witkowo, ul. Powstańców Wielkopolskich 17 (nie stwierdzono przekroczenia parametru: mętność)

- 404/2021 z dnia 11.08.2021 r., wody pobranej w dniu 10.08.2021 r. w punkcie poboru: sieć, Witkowo, ul. Powidzka

wydane przez Laboratorium Wody i Ścieków, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Gnieźnie, ul. Wodna 20 62-200 Gniezno.

niepodlega

ROZKAZ
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie stwierdza, że jakość wody w ww. wodociągu zarządzanym przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Witkowie w badanym zakresie spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W związku z powyższym:

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.

W wyniku przeprowadzonych analiz laboratoryjnych wody pod względem fizykochemicznym stwierdzono, że jakość wody okresowo odbiegała od wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2229) w zakresie parametru mętność (badanie wody pobranej w dniu 27.07.2021 r.). Norma określona w załączniku nr 1 C do ww. rozporządzenia określa parametr mętność jako akceptowalna dla konsumentów i bez nieprawidłowych zmian, jednak zalecanej do 1,0 NTU. Sprawozdanie z badań wody pobranej w dniu 10.08.2021 r. w punkcie poboru: sieć, Przedszkole Witkowo, ul. Powstańców Wielkopolskich 17 nie wykazało przekroczeń parametru mętność co potwierdziło, że woda w zakresie oznaczonego parametru fizykochemicznego spełnia wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Gnieźnie

mgr Anna Stejakowska
specjalista zdrowia publicznego

Otrzymuje:

1. Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Witkowie
ul. Wrześcińska 14, 62-230 Witkowo
2. Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo
ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo
Przesłano przez ePUAP
3. aa