



Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Gnieźnie

Gniezno, 30.06.2022 r.

ON-HK.903.15.13.2022

**Kierownik Zakładu
Gospodarki Komunalnej
ul. Wrzesińska 14
62-230 Witkowo**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie na podstawie sprawozdania z badań nr N/1584/2022/LB-WG/PCH/ z dnia 27.06.2022 r. (data wpływu: 29.06.2022 r.) dotyczącego wody pobranej dnia 21.06.2022 r. z **wodociągu miejskiego Witkowo – sieć, Dom Wczasowy OKSiR Skorzęcin, biuro** stwierdził, że jakość wody odbiega od wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W próbkę wody pobranej dnia 21.06.2022 r. w ramach kontroli urzędowej w zakresie mętności w ww. punkcie stwierdzono przekroczenie, tj. 1,4 NTU przy normie określonej w załączniku nr 1 C do ww. rozporządzenia jako akceptowalna dla konsumentów i bez nieprawidłowych zmian, jednak zalecanej do 1,0 NTU.

Stwierdzone przekroczenie nie stanowi zagrożenia dla zdrowia ludzi, jednak może stwarzać problemy z jej akceptowalnością przez odbiorców.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie zaleca podjęcie działań naprawczych poprzez przegląd systemu uzdatniania, w tym napowietrzanie wody, płukanie sieci i zbiorników lub wykonanie innych czynności, które spowodują poprawę jakości wody.

Skuteczność wykonanych prac należy potwierdzić badaniem jakości wody w zakresie parametrów **mętności, żelaza i manganu** w trzech punktach, tj.: na Stacji Uzdatniania Wody oraz w dwóch punktach na sieci (z ww. punktu i punktu zgodnego z harmonogramem poboru prób), a sprawozdania wraz z informacją o podjętych działaniach naprawczych niezwłocznie przedstawić Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Gnieźnie.

Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Gnieźnie

mgr Anna Stejakowska
specjalista zdrowia publicznego

Załącznik: 1

1. Sprawozdanie z badań nr N/1584/2022/LB-WG/PCH/ z dnia 27.06.2022 r. – kserokopia

Otrzymują:

1. Adresat wraz z załącznikiem
2. Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo
ul. Gnieźnińska 1, 62-230 Witkowo - przesłano ePUAP
3. aa

niepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Gnieźnie
ul. Św. Wawrzyńca 18 | 62-200 Gniezno
Sekcja Higieny Komunalnej
tel. 61 4262242 w 222
sekretariat@psse-gniezno.pl | higiena.komunalna@psse-gniezno.pl
NIP 784-199-35-98 | REGON 000652520
BDO 000199512
www.gov.pl/web/psse-gniezno
PSSEGniezno/SkrytkaESP