



Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Gnieźnie

Gniezno, dnia 19.12.2022 r.

ON-HK.903.36.168.2022

**Kierownik Zakładu
Gospodarki Komunalnej
ul. Wrzesińska 14
62-230 Witkowo**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. *o Państwowej Inspekcji Sanitarnej* (t. j. Dz. U. 2021 r. poz. 195 ze zm.), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. *o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków* (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 ze zm.), § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. *w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) przesyła **ocenę okresową jakości wody**, w oparciu o sprawozdania z badań próbek wody pobranych z **wodociągu wiejskiego Gorzykowo**.

W ramach kontroli urzędowej sprawozdania z badań nr:

- N/458/2022/LB-WG/PCH/, N/458/2022/LB-WG/PM/ z dnia 09.03.2022 r., wody pobranej w dniu 01.03.2022 r. w punkcie poboru: sieć, Gospodarstwo Rolne Gorzykowo 12, pralnia
- N/458/2022/LB-AS/PGC, PLC/ z dnia 11.03.2022 r., wody pobranej w dniu 01.03.2022 r. w punkcie poboru: sieć, Gospodarstwo Rolne Gorzykowo 12, pralnia
- N/1588/2022/LB-WG/PM/ z dnia 23.06.2022 r., wody pobranej w dniu 21.06.2022 r. w punkcie poboru: sieć, Gospodarstwo Rolne Gorzykowo 12, pomieszczenie gospodarcze (przekroczenie parametru: bakterie grupy coli 14 jtk/100 ml)
- N/1638/2022/LB-WG/PM/ z dnia 27.06.2022 r., wody pobranej w dniu 23.06.2022 r. w punkcie poboru: sieć, Gospodarstwo Rolne Gorzykowo 13, pomieszczenie gospodarcze (nie stwierdzono przekroczenia parametru: bakterie grupy coli)
- N/1639/2022/LB-WG/PM/ z dnia 27.06.2022 r., wody pobranej w dniu 23.06.2022 r. w punkcie poboru: sieć, Zespół Szkolno-Przedszkolny, ul. Strzałkowska 1, Mielżyn – kuchnia
- N/1640/2022/LB-WG/PM/ z dnia 27.06.2022 r., wody pobranej w dniu 23.06.2022 r. w punkcie poboru: SUW
- N/1588/2022/LB-WG/PM/ i N/1588/2022/LB-WG/PCH/ z dnia 28.06.2022 r., wody pobranej w dniu 21.06.2022 r. w punkcie poboru: sieć, Gospodarstwo Rolne Gorzykowo 12, pomieszczenie gospodarcze
- N/1922/2022/LB-WG/PM/ z dnia 01.08.2022 r., wody pobranej w dniu 26.07.2022 r. w punkcie poboru: SUW

niepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Gnieźnie
ul. Św. Wawrzyńca 18 | 62-200 Gniezno
Sekcja Higieny Komunalnej
tel. 61 4262242 w 221
sekretariat.psse.gniezno@sanepid.gov.pl
komunalna.psse.gniezno@sanepid.gov.pl
NIP 784-199-35-98 | REGON 000655250
BDO 000199512
www.gov.pl/web/psse-gniezno
PSSEGniezno/SkrytkaESP

- N/1922/2022/LB-WG/PCH/ z dnia 02.08.2022 r., wody pobranej w dniu 26.07.2022 r. w punkcie poboru: SUW

- N/2694/2022/LB-WG/PCH/ i N/2694/2022/LB-WG/PM/ z dnia 28.09.2022 r., wody pobranej w dniu 20.09.2022 r. w punkcie poboru: sieć, SM Kołaczkowo (kotłownia Jaworowo), pomieszczenie socjalne

- N/3250/2022/LB-WG/PCH/ i N/3250/2022/LB-WG/PM/ z dnia 06.12.2022 r., wody pobranej w dniu 29.11.2022 r. w punkcie poboru: sieć, Zespół Szkolno-Przedszkolny, ul. Strzałkowska 1, Mielżyn

wydane przez Laboratorium Badania Wody i Gleby Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu, ul. Noskowskiego 21, 61-705 Poznań.

W ramach kontroli wewnętrznej sprawozdania z badań nr:

- 31667/22/POZ z dnia 10.02.2022 r. wody pobranej w dniu 25.01.2022 r. w punkcie poboru: sieć, Gorzykowo 13, kuchnia

- 118508/22/POZ z dnia 29.03.2022 r. wody pobranej w dniu 15.03.2022 r. w punkcie poboru: sieć, Gorzykowo 3, Niepubliczna Szkoła Podstawowa

- 262205/22/POZ z dnia 21.06.2022 r., wody pobranej w dniu 07.06.2022 r. w punkcie poboru: SUW Gorzykowo

- 366887/22/POZ z dnia 29.08.2022 r., wody pobranej w dniu 16.08.2022 r. w punkcie poboru: sieć, Gospodarstwo Rolne Gorzykowo 12 (przekroczenie parametru: mętność $2,03 \pm 0,65$ NTU)

- 471828/22/POZ z dnia 24.10.2022 r., wody pobranej w dniu 18.10.2022 r. w punkcie poboru: sieć, Niepubliczna Szkoła Podstawowa, Gorzykowo 3

wydane przez J. S. Hamilton Poland Sp. z o. o. Laboratorium Badawcze ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia

- 626/2022 z dnia 05.10.2022 r., wody pobranej w dniu 04.10.2022 r. w punkcie poboru: SUW Gorzykowo

- 627/2022 z dnia 05.10.2022 r., wody pobranej w dniu 04.10.2022 r. w punkcie poboru: sieć, Gorzykowo 12, Gospodarstwo Rolne (nie stwierdzono przekroczenia parametru: mętność)

- 628/2022 z dnia 05.10.2022 r., wody pobranej w dniu 04.10.2022 r. w punkcie poboru: sieć, Szkoła Podstawowa Gorzykowo

wydane przez Laboratorium Wody i Ścieków Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., ul. Wodna 20, 62-200 Gniezno.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie stwierdza, że jakość wody w ww. wodociągu zarządzanym przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Witkowie w badanym zakresie spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W wyniku przeprowadzonych analiz laboratoryjnych wody pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym stwierdzono, że jakość wody okresowo odbiegała od wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) w zakresie parametrów: bakterie grupy coli (badanie wody pobranej w dniu: 21.06.2022 r.), mętność (badanie wody pobranej w dniu: 16.08.2022 r.). Norma określona w załączniku nr 1 C do ww. rozporządzenia określa: aby wartość parametryczna bakterie grupy coli wynosiła 0 jtk/1 ml oraz mętność jako akceptowalna dla konsumentów i bez nieprawidłowych zmian, jednak zalecana do 1,0 NTU.

Sprawozdanie z badań wody pobranej w dniu 23.06.2022 r. w punkcie poboru: sieć, Gospodarstwo Rolne Gorzykowo 13, pomieszczenie gospodarcze nie wykazało przekroczeń parametru: bakterie grupy coli oraz analiza sprawozdania z badań wody pobranej w dniu 04.10.2022 r. w punkcie poboru: sieć, Gorzykowo 12, Gospodarstwo Rolne nie wykazała przekroczenia parametru mętność co potwierdziło, że woda w zakresie badanego parametru mikrobiologicznego i fizykochemicznego spełnia wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Gnieźnie

mgr Anna Stejakowska
specjalista zdrowia publicznego

Otrzymuje:

1. Adresat
2. Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo
ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo - Przesłano ePUAP
3. aa

M.K.