



Państwowy  
Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Gnieźnie

Gniezno, dnia 31.03.2023 r.

ON-HK.903.42.3.2022

**Kierownik Zakładu  
Gospodarki Komunalnej  
ul. Wrzesińska 14  
62-230 Witkowo**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie na podstawie sprawozdania z badań nr 135473/23/POZ z dnia 22.03.2023 r. (data wpływu: 30.03.2023 r.) dotyczącego wody pobranej dnia 14.03.2023 r. z **wodociągu wiejskiego Gorzykowo** – sieć, Niepubliczna Szkoła Podstawowa Gorzykowo 3 stwierdził, że jakość wody odbiega od wymagań zawartych

w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w *sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W próbkę wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w ww. punkcie, stwierdzono przekroczenie parametru mętność, tj.  $4,23 \pm 1,36$  NTU przy normie określonej w załączniku nr 1 C do ww. rozporządzenia jako akceptowalna dla konsumentów i bez nieprawidłowych zmian, jednak zalecanej do 1,0 NTU.

Stwierdzone przekroczenie nie stanowi zagrożenia dla zdrowia ludzi, jednak może stwarzać problemy z jej akceptowalnością przez odbiorców.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie wnosi o podjęcie działań naprawczych w celu uzyskania właściwych wartości przekroczonego parametru.

Skuteczność wykonanych prac należy potwierdzić badaniem jakości wody w zakresie parametrów **mętności, żelaza i manganu** w trzech punktach, tj.: na Stacji Uzdatniania Wody oraz w dwóch punktach na sieci (z ww. punktu i punktu zgodnego z harmonogramem poboru prób), a sprawozdania wraz z informacją o podjętych działaniach naprawczych niezwłocznie przedstawić Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Gnieźnie.

Z-ca Państwowego  
Powiatowego Inspektora Sanitarnego  
w Gnieźnie

mgr inż. Joanna Bogucka – Gnat

Otrzymują:

1. Adresat
2. Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo  
ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo - Przesłano ePUAP
3. aa

Powiatowa Stacja  
Sanitarno-Epidemiologiczna w Gnieźnie  
ul. Św. Wawrzyńca 18 | 62-200 Gniezno  
Sekcja Higieny Komunalnej  
tel. 61 4262242 w 222  
sekretariat.psse.gniezno@sanepid.gov.pl  
komunalna.psse.gniezno@sanepid.gov.pl  
NIP 784-199-35-98 | REGON 000655250  
BDO 000199512  
www.gov.pl/web/psse-gniezno  
PSSEGniezno/SkrytkaESP