



Państwowy  
Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Gnieźnie

Gniezno, dnia 12.05.2023 r.

ON-HK.903.32.109.2023

**Kierownik Zakładu  
Gospodarki Komunalnej  
ul. Wrzesińska 14  
62-230 Witkowo**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. *o Państwowej Inspekcji Sanitarnej* (t. j. Dz. U. 2023 r. poz. 338), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. *o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków* (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 537), § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. *w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) przesyła **ocenę jakości wody**, w oparciu o sprawozdania z badań próbek wody pobranych z **wodociągu wiejskiego Gorzykowo**.

W ramach kontroli wewnętrznej sprawozdania z badań nr:

- 135473/23/POZ z dnia 22.03.2023 r., wody pobranej w dniu 14.03.2023 r. w punkcie poboru: sieć, Niepubliczna Szkoła Podstawowa Gorzykowo 3 (przekroczenie parametru: mętność  $4,23 \pm 1,36$  NTU)  
wydane przez J. S. Hamilton Poland Sp. z o. o. Laboratorium Badawcze ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia.
- 251/2023 z dnia 11.04.2023 r., wody pobranej w dniu 06.04.2023 r. w punkcie poboru: SUW (przekroczenie parametrów: mętność  $3,30 \pm 0,70$  NTU, żelazo  $394 \pm 65$   $\mu\text{g}/\text{dm}^3$ )
- 252/2023 z dnia 11.04.2023 r., wody pobranej w dniu 06.04.2023 r. w punkcie poboru: sieć, Niepubliczna Szkoła Podstawowa, Gorzykowo 3 (przekroczenie parametrów: mętność  $3,37 \pm 0,72$  NTU, żelazo  $391 \pm 65$   $\mu\text{g}/\text{dm}^3$ )
- 253/2023 z dnia 11.04.2023 r., wody pobranej w dniu 06.04.2023 r. w punkcie poboru: sieć, Gorzykowo 12 (przekroczenie parametrów: mętność  $3,37 \pm 0,72$  NTU, żelazo  $391 \pm 65$   $\mu\text{g}/\text{dm}^3$ )
- 263/2023 z dnia 18.04.2023 r., wody pobranej w dniu 17.04.2023 r. w punkcie poboru: SUW (nie stwierdzono przekroczeń parametrów: mętność i żelazo)
- 264/2023 z dnia 18.04.2023 r., wody pobranej w dniu 17.04.2023 r. w punkcie poboru: sieć, Gorzykowo 12 (nie stwierdzono przekroczeń parametrów: mętność i żelazo)
- 265/2023 z dnia 18.04.2023 r., wody pobranej w dniu 17.04.2023 r. w punkcie poboru: sieć, Gorzykowo 3, Szkoła Podstawowa (nie stwierdzono przekroczeń parametrów: mętność i żelazo)  
wydane przez Laboratorium Wody i Ścieków Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Gnieźnie, ul. Wodna 20 62-200 Gniezno.

---

Powiatowa Stacja  
Sanitarno-Epidemiologiczna w Gnieźnie  
ul. Św. Wawrzyńca 18 | 62-200 Gniezno  
Seksja Higieny Komunalnej  
tel. 61 4262242 w 221  
sekretariat.psse.gniezno@sanepid.gov.pl  
komunalna.psse.gniezno@sanepid.gov.pl  
NIP 784-199-35-98 | REGON 000655250  
BDO 000199512  
www.gov.pl/web/psse-gniezno  
PSSEGniezno/SkrytkaESP

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie stwierdza, że jakość wody w ww. wodociągu zarządzanym przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Witkowie w badanym zakresie spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W związku z powyższym: **stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.**

W wyniku przeprowadzonych analiz laboratoryjnych wody pod względem fizykochemicznym stwierdzono, że jakość wody okresowo odbiegała od wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) w zakresie parametrów: mętność (badania wody pobranej w dniach: 14.03.2023 r. i 06.04.2023 r.) i żelazo (badania wody pobranej w dniu: 06.04.2023 r.). Norma określona w załączniku nr 1 C do ww. rozporządzenia określa: mętność jako akceptowalna dla konsumentów i bez nieprawidłowych zmian, jednak zalecana do 1,0 oraz wartość parametryczną dla parametru żelazo 200 µg/l. Analiza sprawozdań z badań wody pobranej w dniu 17.04.2023 r. w punktach poboru: SUW, sieć – Gorzykowo 12, sieć – Gorzykowo 3, Szkoła Podstawowa, nie wykazała przekroczeń parametrów: mętność i żelazo, co potwierdziło, że woda w zakresie badanych parametrów fizykochemicznych spełnia wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Państwowy  
Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Gnieźnie

mgr Anna Stejakowska  
specjalista zdrowia publicznego

Otrzymuje:

1. Adresat
2. Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo  
ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo - Przesłano ePUAP
3. aa

M.K.