



Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Gnieźnie

ON-HK.903.42.8.2023

Gniezno, dnia 20.09.2023 r.

**Kierownik Zakładu
Gospodarki Komunalnej
ul. Wrzesińska 14
62-230 Witkowo**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie na podstawie sprawozdania z badań nr 448963/23/POZ z dnia 01.09.2023 r. (data wpływu: 18.09.2023 r.) dotyczącego wody pobranej dnia 22.08.2023 r. z **wodociągu wiejskiego Gorzykowo** – sieć, Gorzykowo 12, 62-230 Gorzykowo stwierdził, że jakość wody odbiega od wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w *sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W próbkę wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w ww. punkcie, stwierdzono przekroczenie parametrów: mętność, tj. $2,54 \pm 0,82$ NTU, żelazo 265 ± 37 $\mu\text{g/l}$ przy normie określonej w załączniku nr 1 C do ww. rozporządzenia mętność jako akceptowalna dla konsumentów i bez nieprawidłowych zmian, jednak zalecanej do 1,0 NTU oraz żelazo 200 $\mu\text{g/l}$.

Stwierdzone przekroczenie nie stanowi zagrożenia dla zdrowia ludzi, jednak może stwarzać problemy z jej akceptowalnością przez odbiorców.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie wnosi o podjęcie działań naprawczych w celu uzyskania właściwych wartości przekroczonych parametrów.

Skuteczność wykonanych prac należy potwierdzić badaniem jakości wody w zakresie parametrów **mętności i żelaza** w trzech punktach, tj.: na Stacji Uzdatniania Wody oraz w dwóch punktach na sieci (z ww. punktu i punktu zgodnego z harmonogramem poboru prób),

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Gnieźnie
ul. Św. Wawrzyńca 18 | 62-200 Gniezno
Seksja Higieny Komunalnej
tel. 61 4262242 w 222
sekretariat.psse.gniezno@sanepid.gov.pl
komunalna.psse.gniezno@sanepid.gov.pl
NIP 784-199-35-98 | REGON 000655250
BDO 000199512
www.gov.pl/web/psse-gniezno
PSSEGniezno/SkrytkaESP

a sprawozdania wraz z informacją o podjętych działaniach naprawczych niezwłocznie przedstawić Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Gnieźnie.

Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Gnieźnie

mgr Anna Stejakowska
specjalista zdrowia publicznego

Otrzymują:

1. Adresat
2. Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo - Przesłano ePUAP
3. aa
M.B.