



Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Gnieźnie

ON-HK.903.32.259.2023

Gniezno, dnia 20.12.2023 r.

**Kierownik Zakładu
Gospodarki Komunalnej
ul. Wrzesińska 14
62-230 Witkowo**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. *o Państwowej Inspekcji Sanitarnej* (t. j. Dz. U. 2023 r. poz. 338 ze zm.), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. *o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków* (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 537 ze zm.), § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. *w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) przesyła **ocenę okresową jakości wody**, w oparciu o sprawozdania z badań próbek wody pobranych z **wodociągu wiejskiego Gorzykowo**.

W ramach kontroli urzędowej sprawozdania z badań nr:

- N/448/2023/LB-AS/PGC/ z dnia 09.03.2023 r., wody pobranej w dniu 28.02.2023 r. w punkcie poboru: sieć, Zespół Szkolno-Przedszkolny, ul. Strzałkowska 1 Mielżyn, sekretariat
- N/448/2023/LB-WG/PM/ i N/448/2023/LB-WG/PCH/ z dnia 10.03.2023 r., wody pobranej w dniu 28.02.2023 r. w punkcie poboru: sieć, Zespół Szkolno-Przedszkolny, ul. Strzałkowska 1 Mielżyn, sekretariat
- N/1394/2023/LB-WG/PCH/ i N/1394/2023/LB-WG/PM/ z dnia 07.06.2023 r., wody pobranej w dniu 30.05.2023 r. w punkcie poboru: sieć, SM Kołaczkowo, kotłownia Jaworowo, pomieszczenie socjalne
- N/1898/2023/LB-WG/PM/ z dnia 31.07.2023 r., wody pobranej w dniu 25.07.2023 r. w punkcie poboru: sieć, Zespół Szkolno-Przedszkolny ul. Strzałkowska 1 Mielżyn, kuchnia
- N/1898/2023/LB-WG/PCH/ z dnia 01.08.2023 r., wody pobranej w dniu 25.07.2023 r. w punkcie poboru: sieć, Zespół Szkolno-Przedszkolny ul. Strzałkowska 1 Mielżyn, kuchnia
- N/2467/2023/LB-WiPF/PM/ z dnia 03.10.2023 r. wody pobranej w dniu 26.09.2023 r. w punkcie poboru: sieć, SM Kołaczkowo (kotłownia Jaworowo) – pomieszczenie socjalne
- N/2467/2023/LB-WiPF/PCH/ z dnia 04.10.2023 r. wody pobranej w dniu 26.09.2023 r. w punkcie poboru: sieć, SM Kołaczkowo (kotłownia Jaworowo) – pomieszczenie socjalne

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Gnieźnie
ul. Św. Wawrzyńca 18 | 62-200 Gniezno
Sekcja Higieny Komunalnej
tel. 61 4262242 w 221
sekretariat.psse.gniezno@sanepid.gov.pl
komunalna.psse.gniezno@sanepid.gov.pl
NIP 784-199-35-98 | REGON 000655250
BDO 000199512
www.gov.pl/web/psse-gniezno
PSSEGniezno/SkrytkaESP

- N/2994/2023/LB-WiPF/PM/ i N/2994/2023/LB-WiPF/PCH/ z dnia 04.12.2023 r. wody pobranej w dniu 28.11.2023 r. w punkcie poboru: sieć, Zespół Szkolno-Przedszkolny, ul. Strzałkowska 1, Mielżyn

wydane przez Laboratorium Badania Wody i Pomiarów Fizycznych Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu, ul. Noskowskiego 21, 61-705 Poznań.

W ramach kontroli wewnętrznej sprawozdania z badań nr:

- 37036/23/POZ z dnia 31.01.2023 r., wody pobranej w dniu 24.01.2023 r. w punkcie poboru: sieć, budynek mieszkalny, Gorzykowo 12

- 135473/23/POZ z dnia 22.03.2023 r., wody pobranej w dniu 14.03.2023 r. w punkcie poboru: sieć, Niepubliczna Szkoła Podstawowa Gorzykowo 3 (przekroczenie parametru: mętność $4,23 \pm 1,36$ NTU)

- 307420/23/POZ z dnia 19.06.2023 r., wody pobranej w dniu 13.06.2023 r. w punkcie poboru: SUW Gorzykowo

- 448963/23/POZ z dnia 01.09.2023 r. wody pobranej w dniu 22.08.2023 r. w punkcie poboru: sieć, Gorzykowo 12, 62-230 Gorzykowo (przekroczenie parametrów: mętność 2,54 NTU, żelazo 265 $\mu\text{g/l}$)

- 570640/23/POZ z dnia 23.10.2023 r. wody pobranej w dniu 17.10.2023 r. w punkcie poboru: sieć, Szkoła Podstawowa, ul. Gorzykowo 3, 62-230 Witkowo

wydane przez J. S. Hamilton Poland Sp. z o. o. Laboratorium Badawcze ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia

- 251/2023 z dnia 11.04.2023 r., wody pobranej w dniu 06.04.2023 r. w punkcie poboru: SUW (przekroczenie parametrów: mętność $3,30 \pm 0,70$ NTU, żelazo 394 ± 65 $\mu\text{g/dm}^3$)

- 252/2023 z dnia 11.04.2023 r., wody pobranej w dniu 06.04.2023 r. w punkcie poboru: sieć, Niepubliczna Szkoła Podstawowa, Gorzykowo 3 (przekroczenie parametrów: mętność $3,37 \pm 0,72$ NTU, żelazo 391 ± 65 $\mu\text{g/dm}^3$)

- 253/2023 z dnia 11.04.2023 r., wody pobranej w dniu 06.04.2023 r. w punkcie poboru: sieć, Gorzykowo 12 (przekroczenie parametrów: mętność $3,37 \pm 0,72$ NTU, żelazo 391 ± 65 $\mu\text{g/dm}^3$)

- 263/2023 z dnia 18.04.2023 r., wody pobranej w dniu 17.04.2023 r. w punkcie poboru: SUW (nie stwierdzono przekroczeń parametrów: mętność, żelazo)

- 264/2023 z dnia 18.04.2023 r., wody pobranej w dniu 17.04.2023 r. w punkcie poboru: sieć, Gorzykowo 12 (nie stwierdzono przekroczeń parametrów: mętność, żelazo)

- 265/2023 z dnia 18.04.2023 r., wody pobranej w dniu 17.04.2023 r. w punkcie poboru: sieć, Gorzykowo 3, Szkoła Podstawowa (nie stwierdzono przekroczeń parametrów: mętność, żelazo)

- 803/2023 z dnia 04.10.2023 wody pobranej w dniu 02.10.2023 r. w punkcie poboru: SUW Gorzykowo

- 804/2023 z dnia 04.10.2023 r. wody pobranej w dniu 02.10.2023 r. w punkcie poboru: sieć, Szkoła Podstawowa, Gorzykowo 3

- 805/2023 z dnia 04.10.2023 r. wody pobranej w dniu 02.10.2023r. w punkcie poboru: sieć, Gorzykowo 12 (nie stwierdzono przekroczenia parametrów: mętność, żelazo)

wydane przez Laboratorium Wody i Ścieków Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Gnieźnie, ul. Wodna 20 62-200 Gniezno.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie stwierdza, że jakość wody w ww. wodociągu zarządzanym przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Witkowie w badanym zakresie spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W wyniku przeprowadzonych analiz laboratoryjnych wody pod względem fizykochemicznym stwierdzono, że jakość wody okresowo odbiegała od wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) w zakresie parametrów: mętność (badania wody pobranej w dniach: 14.03.2023 r., 06.04.2023 r., 22.08.2023 r.) i żelazo (badania wody pobranej w dniach: 06.04.2023 r., 22.08.2023 r.). Norma określona w załączniku nr 1 część C tabela 2 do ww. rozporządzenia określa: mętność jako akceptowalna dla konsumentów i bez nieprawidłowych zmian, jednak zalecana do 1,0 oraz wartość parametryczną dla parametru żelazo 200 µg/l. Analiza sprawozdań z badań wody pobranej w dniu 17.04.2023 r. w punktach poboru: SUW, sieć – Gorzykowo 12, sieć – Gorzykowo 3, Szkoła Podstawowa oraz wody pobranej w dniu 02.10.2023 r. w punkcie poboru: sieć, Gorzykowo 12 nie wykazała przekroczeń parametrów: mętność i żelazo, co potwierdziło, że woda w zakresie badanych parametrów fizykochemicznych spełnia wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Gnieźnie

mgr Anna Stejakowska
specjalista zdrowia publicznego

Załącznik: 1

1. Klauzula informacyjna zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Otrzymuje:

1. Adresat
2. Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo - Przesłano ePUAP
3. aa

M.B.