



Państwowy  
Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Gnieźnie

ON-HK.903.28.2.2024

Gniezno, dnia 01.02.2024 r.

**Kierownik Zakładu  
Gospodarki Komunalnej  
ul. Wrzesińska 14  
62-230 Witkowo**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. *o Państwowej Inspekcji Sanitarnej* (t. j. Dz. U. 2023 r. poz. 338 ze zm.), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. *o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków* (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 537 ze zm.), § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. *w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) przesyła **ocenę jakości wody**, w oparciu o sprawozdania z badań próbek wody pobranych z **wodociągu miejskiego Witkowo**.

W ramach kontroli urzędowej sprawozdania z badań nr:

- N/0055/2024/LB-WiPF/PCH/ i N/0055/2024/LB-WiPF/PM/ z dnia 22.01.2024 r. wody pobranej w dniu 16.01.2024 r. w punkcie poboru: sieć, Urząd Gminy i Miasta, ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo

wydane przez Laboratorium Badania Wody i Pomiarów Fizycznych Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu, ul. Noskowskiego 21, 61-705 Poznań.

W ramach kontroli wewnętrznej sprawozdanie z badań nr:

- 673469/23/POZ z dnia 18.12.2023 r. wody pobranej w dniu 05.12.2023 r. w punkcie poboru: sieć, Kotłownia, ul. Gnieźnieńska, 62-230 Witkowo (przekroczenie parametru żelazo  $350 \pm 49$   $\mu\text{g/l}$ ) wydane przez J.S. HAMILTON POLAND Sp. z o. o. Laboratorium Badawcze ul. Chwaszczyńska

- 1064/2023 z dnia 28.12.2023 r. wody pobranej w dniu 27.12.2023 r. w punkcie poboru: sieć, Kotłownia, ul. Gnieźnieńska, 62-230 Witkowo (nie stwierdzono przekroczenia parametru żelazo)

---

Powiatowa Stacja  
Sanitarno-Epidemiologiczna w Gnieźnie  
ul. Św. Wawrzyńca 18 | 62-200 Gniezno  
Sektora Higieny Komunalnej  
tel. 61 4262242 w 221  
sekretariat.psse.gniezno@sanepid.gov.pl  
komunalna.psse.gniezno@sanepid.gov.pl  
NIP 784-199-35-98 | REGON 000655250  
BDO 000199512  
www.gov.pl/web/psse-gniezno  
PSSEGniezno/SkrytkaESP

- 1065/2023 z dnia 28.12.2023 r. wody pobranej w dniu 27.12.2023 r. w punkcie poboru: sieć, Chładowo 10

- 1066/2023 z dnia 28.12.2023 r. wody pobranej w dniu 27.12.2023 r. w punkcie poboru: SUW Witkowo

wydane przez Laboratorium Wody i Ścieków Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Gnieźnie, ul. Wodna 20 62-200 Gniezno.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie stwierdza, że jakość wody w ww. wodociągu zarządzanym przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Witkowie w badanym zakresie spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W związku z powyższym: **stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.**

W wyniku przeprowadzonych analiz laboratoryjnych wody pod względem fizykochemicznym stwierdzono, że jakość wody okresowo odbiegała od wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) w zakresie parametru żelazo (badanie wody pobranej w dniu 05.12.2023 r.). Norma określona w załączniku nr 1 część C tabela 2 do ww. rozporządzenia określa wartość parametryczną dla parametru żelazo 200 µg/l. Analiza sprawozdania z badań wody pobranej w dniu 27.12.2023 r. w punkcie poboru: sieć, Kotłownia, ul. Gnieźnieńska, 62-230 Witkowo nie wykazała przekroczenia parametru żelazo, co potwierdziło, że woda w zakresie badanego parametru fizykochemicznego spełnia wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Państwowy  
Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Gnieźnie

mgr Anna Stejakowska  
specjalista zdrowia publicznego

Załącznik: 1

1. Klauzula informacyjna zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Otrzymuje:

1. Adresat
2. Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo - Przesłano ePUAP
3. aa

J.Sz.